



# Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19  
fax.: 091-577-52-19 w. 34  
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

NIP: 854-19-93-809  
REGON: 811804156  
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard Szczec. dnia 08.04.2014 r.

## WYKONAWCY

**ZDP-1/ZP-MW-341/10/03/2014**

### WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu na:

**Przebudowę i budowę drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Wykonanie etapu E – przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina**

#### Pytania

1. Zgodnie z § 14 umowy okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy. Trwałość oznakowania grubowarstwowego jest krótsza od wymaganego okresu gwarancji.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 14 umowy w ten sposób, że okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy z wyłączeniem oznakowania grubowarstwowego, na które gwarancja wynosi 36 miesięcy?
2. Zgodnie z SIWZ przebudowę drogi z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej należy wykonać na odcinku od hm **0+470,0** do hm **0+632,20**. Natomiast na odcinku od hm **0+457,0** do hm **0+550,0** należy wykonać korektę przebiegu drogi celem dostosowania drogi do lokalizacji przepustu PD6 i mostu MD4. Dokumentacja projektowa przewiduje rozebranie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji ze wzmocnieniem podłoża. Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał zmian rozwiązań i podał nową konstrukcję jezdni także na odcinku korekty przebiegu drogi bez określenia szczegółowego zakresu robót.  
Prosimy o podanie zakresu robót związanych z wykonaniem korekty przebiegu drogi na odcinku od hm 0+457,0 do hm 0+550 celem dostosowania drogi do lokalizacji przepustów PD6 i mostu MD4. Czy należy rozebrać całą konstrukcję jezdni na tym odcinku i wykonać ją zgodnie z zapisami w SIWZ? Jeżeli nie, to czy na odcinku od hm 0+457,0 do hm 0+470,0 należy wykonać nową warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie fakturowania częściowego wg stanu zaawansowania robót?

#### Odpowiedzi

##### Wyjaśnienia:

Ad.1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów dotyczących udzielenia gwarancji na wykonane roboty. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy z wyłączeniem gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego wynosi 36 miesięcy.

Ad.2

Zamawiający potwierdza, iż wykonanie wyrównania oraz nowej warstwy ścieralnej jezdni w ciągu drogi powiatowej numer 1716Z po istniejącym przebiegu i w istniejącej szerokości jezdni należy wykonać na całym odcinku od 0 + 470,0 do 0 + 632,2 z wyłączeniem odcinków płyty pomostu i płyt przejściowych mostu MD4 oraz odcinków, na których dokonano całkowitej rozbiórki konstrukcji jezdni.

Zamawiający potwierdza, iż na odcinku korekty przebiegu drogi w tym także na odcinku od hm 0 + 457 do hm 0 + 470 należy wykonać nową warstwę ścieralną oraz wyrównania na całej

szerokości jezdni, natomiast rozbiórek Zamawiający nie przewiduje, a jedynie dobudowanie konstrukcji jezdni celem dostosowania jej przebiegu do lokalizacji przepustu PD6.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, jedną fakturą przejściową po wykonaniu i odebraniu przyczółków i skrzydełek. Faktura przejściowa do wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Faktura przejściowa płatna w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zaawansowania robót.

### **Modyfikacje:**

1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 10 do SIWZ (wzór umowy), § 14, ust. 1, w następujący sposób:

Jest:

#### **§ 14**

*1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru robót.*

Winno być:

#### **§ 14**

*1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy z wyłączeniem gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru robót.*

2. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 10 do SIWZ (wzór umowy), § 5, ust. 1, w następujący sposób:

Jest:

#### **§ 5**

*1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.*

Winno być:

#### **§ 5**

*1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie dwóch faktur, tj. faktury przejściowej oraz końcowej, wystawionych przez Wykonawcę:*

- 1) pierwsza faktura VAT winna być wystawiona po wykonaniu i odebraniu przyczółków i skrzydełek, potwierdzona protokołem zaawansowania robót, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, jednak nie wyższa niż 30% wartości brutto całego zamówienia;*
- 2) faktura końcowa VAT winna być wystawiona po zakończeniu robót w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.*

Wyjaśnienia i modyfikacje zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.