



# Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19  
fax.: 091-577-52-19 w. 34  
e-mail: [zdp@zdp.stargard.pl](mailto:zdp@zdp.stargard.pl)

REGON:811804156  
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard, dnia 09.02.2017 r.

## WYKONAWCY

ZDP.1/ZP.3310.1.2017

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.:

#### **Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie**

#### Pytania:

##### **1. Dotyczy kryterium oceny ofert: doświadczenie kierownika budowy**

W związku z zapisem z rozdziału XIX ust.3):

Wykazana w załączniku nr 1 litera D ilość robót kierownik budowy musi spełniać warunek określony w Rozdziale XI pkt 1 ppkt 2) litera c)-1 SIWZ i osoba ta będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Wykonawca zauważa, iż kierownik budowy nie jest własnością firmy tylko osobą która w każdym momencie może np.: odejść z firmy, umrzeć lub zostać odkupiony przez konkurencję.

Co w sytuacji jeżeli podczas wykonywania zamówienia dany kierownik budowy rozwiąże stosunek pracy z Wykonawcą a Wykonawca nie będzie dysponować osobą która spełni warunek doświadczenia w zadeklarowanej ilości robót?

##### **2. Dotyczy podbudowy zasadniczej**

W SST 04.04.02B Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego zamawiający w punkcie 2.2.3 podaje rodzaje kruszyw które można stosować na przedmiotowej inwestycji w punkcie b zakazuje stosowania kruszywa z recyklingu do ruchu kołowego natomiast w punkcie c zezwala łączyć kruszywo łamane C90/3 z kruszywem z recyklingu.

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający zezwala na stosowanie kruszywa z recyklingu do podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej?

Czy zamawiający zezwala na mieszanie kruszyw łamanych z kruszywem z recyklingu na podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej, jeżeli tak to w jakim stosunku?

##### **3. Dotyczy optymalizacji konstrukcji**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji konstrukcji na odcinkach objętych pełną wymianą pod warunkiem przeniesienia przez nią całego prognozowanego ruchu podanego w projekcie wykonawczym?

#### Odpowiedzi

Ad. 1

Wykonawca może dokonać zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na warunkach określonych w SIWZ w rozdziale XXIII pkt 3 SIWZ oraz §9 ust 3 projektu umowy. Zgodnie z art. 144 pkt 1 Ustawy Pzp cyt. „Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub

*umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy". W opisywanym przypadku, gdy podczas wykonywania zamówienia dany kierownik budowy rozwiąże stosunek pracy z Wykonawcą, a Wykonawca nie będzie dysponować osobą, która spełni warunek doświadczenia w zadeklarowanej ilości robót, stanowi to naruszenie powyższego przepisu, co spowoduje sankcje opisane w SIWZ i umowie.*

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż funkcja kierownika budowy jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie i nie jest wymagane, aby swoje czynności kierownik budowy wykonywał w oparciu o umowę o pracę.**

Ad. 2

Zamawiający nie zezwala na stosowanie kruszywa z recyklingu. Należy stosować wyłącznie kruszywo łamane C90/3

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętej przez projektanta konstrukcji na odcinku objętym pełną wymianą gruntu.

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

**DYREKTOR**  
**Zarządu Dróg Powiatowych**  
**mgr inż. Ryszard Hadryś**