

Szczecin, 10 kwietnia 2017

Enea Oświetlenie/OS/R6/...../2017
R6/WTP/049/PS/2017

608

DIM

Ryszard Kowalski

Ul. Sosnowa 6a/wejście E

71-468 Szczecin

dotyczy: wytyczne do likwidacji kolizji istniejącego oświetlenia drogowego z projektowaną inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703 – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z DK nr 20 – Etap A”

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2017 r., nr DIM-I S-67/03/2017, w sprawie wydania warunków likwidacji kolizji istniejącego oświetlenia drogowego z projektowaną inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703 – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z DK nr 20 – Etap A” informujemy, iż w obrębie planowanej inwestycji, występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną oświetlenia drogowego:

I. Kolizja dotyczy:

- a) Skrzyżowanie drogi powiatowej 1704Z z drogą gminną Lubowo- Grzędzice-Lipnik – sieć kablowa (własność Gminy Stargard) i napowietrzna sieć oświetlenia drogowego, sieć napowietrzna wydzielona, sieć kablowa wydzielona, oprawy oświetleniowe zabudowane na słupach betonowych, zasilane linką Al 1x16 mm² oraz na słupie stalowym zasilanym kablem YAKY 4x10 mm² (własność Gminy Stargard) – zasilanie wyprowadzone kablem YAKY 4x35 mm² z szafki oświetleniowej nr SO-05, 4-4-3214102-005, posadowionej na słupie sieci nN przy ulicy Lipowej w Lipniku w pobliżu budynku nr 12a. **Sieć oświetleniowa stanowi własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Słup stalowy i linia kablowa stanowi własność Gminy Stargard.**

II. Wymagania techniczne:

- a) Na przebudowę istniejących słupów stalowych oraz linii 0,4kV, należy uzyskać zgodę właściciela urządzeń, tj.: Gminy Stargard.
- b) Warunkiem demontażu istniejących urządzeń oświetlenia drogowego, jest podpisana z ENEA Oświetlenie sp. z o.o., umowa na likwidację kolizji/przebudowę sieci. Umowa regulować będzie sposób przekazania nowopowstałych elementów sieci na majątek ENEA Oświetlenie sp. z o.o. lub ich likwidacji. Warunek ten dotyczy wyłącznie urządzeń, których właścicielem jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
- c) Przenieść kolidujące słupy w miejsce nie kolidujące (pod warunkiem zachowania normatywnych odległości w stosunku do innych mediów), w przypadku konieczności zastosowania nowego słupa – zastosować słupy stalowe ocynkowane (sieć kablowa) lub betonowe (sieć napowietrzna). Niniejszy warunek dotyczy wyłącznie słupów, których właścicielem jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Centrala

Enea Oświetlenie sp. z o.o.
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34tel. +48 / 91 813 50 00
faks +48 / 91 813 50 49NIP 852-19-62-912
REGON 811084325oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl

- d) Odtworzyć linię oświetleniową, napowietrzną lub kablową, w obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych odległości w stosunku do innych mediów) - stosować przewód lub kabel o przekroju nie mniejszym niż 25 mm².
 - e) Należy zachować, w miarę możliwości technicznych, istniejący układ opraw oświetleniowych.
 - f) Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych rozwiązań technicznych należy uzgodnić w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Rejon Oświetleniowy Szczecin, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.
 - g) W przypadku zabudowy urządzeń na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystąpienia do realizacji zadania (udostępnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. służebności gruntowej, polegającej na nieodpłatnym zapewnieniu dostępu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.
 - h) Projekt techniczny (należy przewidzieć wersję elektroniczną (PDF) na płycie CD/DVD dla celów archiwalnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) wraz z dokumentacją prawną, należy przedłożyć do sprawdzenia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami na likwidację kolizji w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Rejon Oświetleniowy Szczecin, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.
 - i) Inwestor poinformuje ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Rejon Oświetleniowy Szczecin, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbędnych wyłączeń, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem do prac na sieci oświetleniowej.
 - j) Prace wykonywane przez zewnętrznych wykonawców przy urządzeniach elektroenergetycznych będą prowadzone na polecenie pisemne, po uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 - k) Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowaną datą, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń.
 - l) **na czas budowy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych w zasięgu SO-05.**
 - m) **W przypadku likwidacji sieci oświetleniowej ENEA Oświetlenie sp. z o. o. na obszarze kolizji z projektowanym zakresem przebudowy ulic, należy zachować ciągłość zasilania sieci oświetleniowej w zasięgu SO-05.**
 - n) Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i Polskimi Normami. W zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy spełnić wymagania PN.
 - o) Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego będącej własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 - p) Całość prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
 - q) Urządzenia oświetlenia drogowego pozostaną na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
 - r) **Do realizacji zadania można przystąpić po wcześniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. umowy na likwidację kolizji/przebudowę sieci.**
 - s) Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót.
 - t) Powyższe warunki są ważne do dnia 09.04.2019 r.
- Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
ds. Oświetlenia
Paweł Sobolewski

Załączniki:

- 1. Mapka sytuacyjna – 1 egz.

Do wiadomości:

- 1. a/a

