

Stargard, dnia 17.08.2017r.

ZUDP.420.419.2017.PE

Protokół NR 419/2017

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej która odbyła się dnia **17.08.2017r.** w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie przy **ulicy Rynek Staromiejski 5**.

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : **Projektowane sieci branży : kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, energetycznej eNN 0,4 kV /SN 15 kV kablowej, energetycznej eNN 0,4 kV kablowej oświetleniowej - w związku z przebudową drogi na terenie obrębu Lipnik gmina Stargard.**

1. "DIM" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6a
70-205 Szczecin

2. Przewodniczący narady koordynacyjnej – Joanna Piekarska – geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestników narady koordynacyjnej :

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

18. SIE. 2017

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

2) Enea Operator Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Stargard
Dział Rozwoju i Inwestycji
Koordynator ds. Rozwoju
Józef Katusiak

3) Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie - w zakresie sieci miejscowej

Za zgodność z oryginałem

z up. Starosty
Joanna Piekarska
GEODETA

4) Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie - w zakresie sieci dalekosiężnej

5) Urząd Gminy w Stargardzie

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
17.08.2017
Marek Dłużewski

6) Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie

17.08.2017
PIOTR PIŁIPCZUK
OT STARGARD SZCZ
Piotr Piłipczuk
Upr. nr 37/Sz/83

7) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Rejon w Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie

10) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownia w Stargardzie

Specjalista ds. Technicznych

17.08.2017
Krzysztof Sękowski

11) Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Węzeł Łączności w Stargardzie

18. SIE. 2017

12) „PKP Energetyka „ Spółka z o.o. w Szczecinie

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

Za zgodność z oryginałem

13) „Multimedia Polska” S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

z up. Starosty

Joanna Piekarska
GEODETA

Gorzów Wlkp., 2017-08-17



STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 2017-08-17

Następujące projekty nie zostały uzgodnione:

- 418/2017
Nie zaprojektowano rozwiązania kolizji szafy kablowej ze ścieżką rowerową na wysokości al. Żołnierza 14.
Zgodnie z wydanymi warunkami proszę wcześniej opracować i uzgodnić projekt wykonawczo-budowlany, w którym rozwiązany zostanie problem szafy w ścieżce rowerowej oraz zostanie ujęte zabezpieczenie infrastruktury MMP w projektowanych zjazdach i miejscach postojowych. Studnie w projektowanych zjazdach, ścieżce rowerowej, miejscach postojowych powinny zostać wymienione na studnie najazdowe.
- 440/2017
W mojej opinii przyłącze gazowe zaprojektowano od przewodu telekomunikacyjnego.

Następujące projekty uzgodniono bez uwag:

- 376/2017
- 419/2017
- 440/2017
- 442/2017
- 443/2017
- 444/2017
- 450/2017
- 453/2017
- 454/2017
- 455/2017
- 456/2017
- 457/2017
- 458/2017
- 459/2017
- 460/2017
- 461/2017
- 463/2017
- 464/2017
- 465/2017
- 469/2017
- 472/2017
- 473/2017
- 474/2017
- 475/2017

18. SIE. 2017

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel/fax 91 450 48 02, 450 48 01

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Dział Centralnego Dyspozytora i Ewidencji Sieci
Z-ca Koordynatora DCDIES
Paweł Kowalczewski
P.Kowalczewski@multimedia.pl
Tel. 691 767 627

Dokument podpisany
przez Paweł
Kowalczewski
Data: 2017.08.17
12:28:44 CEST

Za zgodność z oryginałem

z up. Starosty

Joanna Piekarska
GEODETA

Multimedia Polska SA ul. Tadeusza Wandy 7-9 81-341 Gdansk, +48 58 666 03 00, f. +48 58 666 03 09 multimedia.pl

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Ogiętność: Sąd Rejonowy Gdansk, Polnoc, VIII Wydział Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitał zakładowy i łączna suma wpłaconych wkładów: 1 750 000 PLN Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191

ZAŁĄCZNIK DO UZGODNIENIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR 419/2017

1. Przekazać plac budowy z udziałem Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892, w strefie sieci telekomunikacyjnej (wystąpić bezwzględnie o nadzór) min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, zgłaszając uzgodnienie. Tryb i zasady dostępne na stronie www.orange.pl/wniosekondozor.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Orange Polska S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami OP zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami OP, można usunąć po uzyskaniu zgody OP, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością Orange Polska S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową OP.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury al. **Wyzwolenia 70** e-mail: DISU.RNWUilSzc@orange.com, celem uczestnictwa w odbiorze płatnym i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej OP.

Krzysztof Kacalski 17-08-2017 uwagi 1-9, 13

18. SIE. 2017

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 430 48 02, 480 48 01

Za zgodność z oryginałem

z up. Starosty

Joanna Piekarska
GEODETA

Elżbieta Wegner PODGiK Stargard Szczeciński

Od: "Wolański Jacek" <jacek.wolanski@enea.pl>
Data: 18 sierpnia 2017 12:31
Do: "Elżbieta Wegner PODGiK Stargard Szczeciński" <ewegner@podgik.stargard.pl>
Temat: Odp.: narada koordynacyjna w dniu 17.08.2017r.

Dzień Dobry,
Informuję, że poniższe tematy

376/2017

418/2017

419/2017

440/2017

441/2017

442/2017

443/2017

444/2017

445/2017

446/2017

447/2017

448/2017

449/2017

450/2017

453/2017

454/2017

455/2017

456/2017

457/2017

458/2017

459/2017

460/2017

461/2017

463/2017

464/2017

465/2017

469/2017

472/2017

473/2017

474/2017

475/2017

nie kolidują z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi 110 kV ENEA Operator Sp. z o.o.
W związku z powyższym nie wnoszę uwag do ww. tematów.

Jacek Wolański
Koordynator ds. Przyłączeń
Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci

18. SIE. 2017

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 460 48 02, 460 48 01

Oddział Dystrybucji Szczecin
71-616 Szczecin, ul. J. Malczewskiego 5/7
tel. +48 / 91 858 54 83, tel. kom. +48 / 605 542 516
jacek.wolanski@enea.pl

Za zgodność z oryginałem

z up. Starosty
Joanna Piekarska
GEODETA

Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać ani też w żaden inny sposób udostępniać lub

2017-08-18

14) Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w Stargardzie

4. Stanowiska uczestników narady :

Uzgodniono
KIEROWNIK
O STARGARD SZCZ
Piotr Pilipczuk
Upr. nr 37/Sz/83
17.08.2017

RDG Stargard Szczeciński

Uzgodniono z uwagami:

1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić RDG Stargard Szczeciński, ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard Szczeciński, e-mail: rdg.stargard@poznan.psgaz.pl, tel. 91 391 37 60, faks 91 391 37 79.
3. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin.
4. Projekt przyłącza gazowego należy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczęcia prac przedłożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w RDG celowo do sprawdzenia jego poprawności i kompletności.

17.08.2017
Krzysztof Sękowski

Uzgodniono przebieg sieci, doposażenie, zabezpieczenie, przeniesienie, osłonięcie, itp.
17.08.2017
Powyższe uzgodnienie nie stanowi podstawy do rozpoczęcia robót w pasie drogowym. Przed ich rozpoczęciem należy uzyskać zezwolenie z Urzędu Gminy w Stargardzie

17.08.2017

Marek Dłużewski

13.2. Uzgodniono bez uwag - 17.08.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Stargard
Dział Rozwoju i Inwestycji
Koordinator ds. Rozwoju
Józef Kałużiak

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobiście stawiło się 4 uczestników, 4 przedstawiciele dokonali uzgodnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,7,9,11,12,14 – nie stawili się.

18. SIE. 2017

z up. Starosty

Joanna Piekarska
GEODETA

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard
ul. Skarbowa 1
tel./fax 91 480 48 02, 480 48 01

z up. Starosty

Joanna Piekarska
GEODETA

Za zgodność z oryginałem