

Stargard, dnia 29.01.2018 r.

**WYKONAWCY**

**ZDP.1/ZP.3310.21.2017**

**WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.:

**Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania**

Pytania:

1. Dotyczy załącznika nr 13

Czy należy wycenić wyłącznie to co widzimy na podglądzie (przedmiaru i kosztorysu), ponieważ są pozycje ukryte, a treść pod poz. 3.1 „wykopy powyżej ścianki szczelnej” może sugerować co innego.

Odpowiedzi:

Ad. 1

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące robót ziemnych przy wykonywaniu przepustu projektant wskazuje, iż należy wycenić wielkości podane w kosztorysie i przedmiarze. W wyniku zmiany rozwiązań projektowych zrezygnowano z zastosowania ścianek szczelnych. Przepust wykonywany będzie w wykopie otwartym bez ścianek szczelnych traconych. Ścianki szczelne przedstawione na rysunkach dokumentacji są zbędne.

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ, w załączniku nr 13 do SIWZ (kosztorys ofertowy – przepust), w następujący sposób:

Jest:

Lp	SST		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jm	ilość
3.1	M.21.53.02	11	Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń	m3	958,00
			Wykop powyżej ścianki szczelnej 26,0*5,4*4,7+35,9*8,3		958,00

Powinno być:

Lp	SST		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jm	ilość
3.1	M.21.53.02	11	Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń	m3	958,00

Modyfikacje:

Wobec powyższego zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmian (modyfikacji) w treści SIWZ:



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Pomorze Zachodnie**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- w załączniku nr 13 - w pozycji nr 3.1

**Zamawiający przesyła zmieniony załącznik nr 13 do SIWZ (kosztorys ofertowy – przepust) wraz z pismem z dnia 29.01.2018 r. pn. „Modyfikacja treści SIWZ na podstawie odpowiedzi z dnia 29.01.2018 r”.**

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

**DYREKTOR**  
**Zarządu Dróg Powiatowych**  
**mgr inż. Ryszard Hadryś**