

Stargard, dnia 17.01.2018 r.

WYKONAWCY

ZDP.1/ZP.3310.21.2017

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.:

Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

Pytania:

1. Dotyczy gwarancji wadialnej w formie gwarancji bankowej.
Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie, który podmiot należy wskazać w treści gwarancji wadialnej jako jej beneficjenta:
Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
czy
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard?
2. Dotyczy zawartości treści SST dla branży drogowej.
W SST dla branży drogowej brakuje SST.04.08.01, do której odwołuje się pozycja numer 38 z kosztorysu numer 11A, dotycząca wykonania warstwy wyrównawczej z AC11W. Prosimy o jej uzupełnienie.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Beneficjentem gwarancji wadialnej jest: **Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard**, w imieniu którego działa **Zarząd Dróg Powiatowych** w Stargardzie.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty wadium podano w SIWZ w rozdziale I.

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż projektant wyjaśniając zapytania zadane wcześniej wskazał, aby warstwę wyrównawczą wykonać z masy AC16W zgodnie z SST.

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Inż. Ryszard Hadryś