



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
73-110 Stargard
ul. Bydgoska 13/15
tel./fax 91 577 52 19, tel. 91 577 72 88

Stargard, dnia 11.01.2018 r.

WYKONAWCY

ZDP.1/ZP.3310.21.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.:

Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

Pytania:

Przystępując jako oferent do w/w postępowania prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pozwolenia na budowę.
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych.
3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pozwolenia na wycinkę drzew.
4. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekrojów skażonych.
5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli objętości warstwy wyrównawczej.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający do niniejszych wyjaśnień dołącza kserokopie decyzji numer 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Stargardzkiego.

Ad. 2

Zamawiający zamieszcza tabele robót ziemnych. Roboty ziemne dla drogi do wodociągów ujęte są w robotach ziemnych wlotu C, a drogi do budynku mieszkalnego oszacowano zakładając, że droga biegnie po terenie i wynoszą $W = 226,40 \text{ m}^3$, $N = 40,50 \text{ m}^3$. Do ilości z tabel dla wykopów i wyrównania masą projektant dodał 10% zapasu a do nasypów 5% zapasu.

Ad. 3

Zgodnie z art. 21 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, cytat „, do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ich usunięcie oraz opłat z tym związanych”. W związku z powyższym nie ma podstawy prawnej do uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę kolidujących z inwestycją drzew.

Ad. 4

Autor projektu wskazuje, iż przekrojów skażonych nie ma, wyrównanie policzył z przekrojów poprzecznych. Nie ma obowiązku robienia przekrojów skażonych.

Ad. 5

Zamawiający zamieszcza tabele warstwy wyrównawczej.

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Ryszard Hadryś