



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
http://www.zdp.stargard.pl

Stargard, dnia 18.06.2018 r.

WYKONAWCY

ZDP.1/ZP.3310.4.2018

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.

Pytanie:

1. W pkt. 20 przedmiaru robót zamawiający założył wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 447,28 ton i grubości min. 125 kg/m². Założona ilość masy asfaltowej wg minimalnej stawki na metr kwadratowy starczy na powierzchnię 3578,24 m², a przebudowywany odcinek ma powierzchnię ok 5500 m². Prosimy o wyjaśnienie czy warstwa wyrównawcza ma być ułożona tylko na części inwestycji tj. na 3578,24 m² czy na całej długości przebudowy. Jeśli na całej długości przebudowy prosimy o podanie poprawnej ilości masy asfaltowej.

Odpowiedź:

Projektant udzielił informacji, iż pierwotnie podano błędną ilość tj. objętość masy w m³ nie przemnożono przez ciężar objętościowy masy 2,5 t/m³.

Modyfikacja:

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy oraz zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmian (modyfikacji) w treści SIWZ:

- w załączniku nr 7 do SIWZ - w pozycji nr 20 oraz
- w załączniku nr 8 do SIWZ - w pozycji nr 20,

w następujący sposób:

Jest:

Lp	SST	Asortyment robót, opis	jm	ilość
20	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W, KR 3-4 – warstwa wyrównawczo – wiążąca o grubości min. 125 kg/m ²	t	447,28

Powinno być:

Lp	SST	Asortyment robót, opis	jm	ilość
20	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W, KR 3-4 – warstwa wyrównawczo – wiążąca o grubości min. 125 kg/m ²	t	1118,2

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Ryszard Hadryś