



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard, dnia 07.02.2019 r.

WYKONAWCY

ZDP.1/ZP.3310.1.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.: **Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach**

Pytania:

1. Br. SANITARNA – W opisie technicznym – „**5.1.2.4. Obiekty i kanały likwidowane i remontowane**

Odkryte kanały w ulicy Dworcowej po wykonaniu wykopów należy zdemontować. Odcinki kanałów, których nie można zdemontować, należy zamulić piaskiem stabilizowanym cementem. Długość kanałów do likwidacji Dn0,2 L=339,9m”. – w której pozycji TER należy uwzględnić powyższą rozbiórkę?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający uznał, iż istniejący dotychczas kolektor kanalizacji deszczowej jest szczelny i może pozostać w gruncie bez konieczności jego demontażu, a jedynie wloty do kolektora należy zaczopować.

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Ryszard Hadryś