



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard, dnia 19.02.2019 r.

WYKONAWCY

ZDP.1/ZP.3310.1.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.: **Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach**

Pytania:

1. Podczas wizji lokalnej zostało stwierdzone, że na odcinku drogi w km od 15+775 do 15+935 (prawa/lewa strona) występują krawężniki kamienne. W kosztorysie ofertowym – branża drogowa mowa jest jedynie o rozbiórce krawężników betonowych. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie kosztorysu o brakujące elementy.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Krawężniki przewidziane do rozbiórki, zostały zawarte w pozycji nr 10 przedmiaru i kosztorysu ofertowego. W łącznej ilości 866 mb krawężnika przewidzianego do rozbiórki, zawarte jest 290 m krawężnika kamiennego, dla którego sposób postępowania jest analogiczny jak dla krawężnika betonowego.

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Ryszard Hadryś