



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard, dnia 24.04.2019 r.

ZDP.1/ZP.3310.3.2019

WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.:

Przebudowa drogi nr 1735Z Wiechowo – Sulino – Słodkowo ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania.

Pytanie:

1. W dokumentacji projektowej na planie sytuacyjno – wysokościowym (rys. 3.3 oraz tys. 2.3) w km 0+884 widać kolizję drogi nr 1735Z z gazociągiem DN250. W dokumentacji brak jest zapisów o uzgodnieniach z Właścicielem/Zarządcą sieci przesyłowej. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Właścicielem/Zarządcą sieci?

Odpowiedź:

Ad. 1

W ocenie projektanta, nie występuje konieczność przebudowy sieci gazowej DN250 w km 0 + 884,0. Projektowana lokalizacja jezdni, jej szerokość, nie ulegają zmianie w stosunku do istniejącej. Natomiast projektowana niweleta jezdni, została wyniesiona ponad istniejącą o 8 cm, co gwarantuje, iż przykrycie ponad istniejącą sieć gazową nie ulegnie zmniejszeniu. Zamawiający zgodnie z § 10 pkt. 4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, sposób prowadzenia prac w strefie kontrolowanej uzgodni z wyprzedzeniem z właściwym operatorem sieci.

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Ryszard Hadryś