



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

Stargard, dnia 07
.05.2020 r.

ZDP.1/ZP.3310.3.2020

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, w postępowaniu pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie – etap II.

Pytania:

1. Dotyczy D-05.03.05b, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanek AC11W, KR3-4 i AC16W, KR3-4 wskazano lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej i wyrównawczej asfaltu 35/50? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt 10.3.65 tj. WT2-2010 (także aktualnym wydaniem WT2-2014) oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
2. Dotyczy D-05.03.05b. Specyfikację techniczną opracowano o nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej i wyrównawczej asfaltu 35/50.

Ad. 2

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie dotyczące Specyfikacji Technicznych **D-05.03.05b**, załącza zaktualizowane specyfikacje opracowane zgodnie z wytycznymi technicznymi WT-1 i WT-2 /2014.

Modyfikacje:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2, Zamawiający zmienia Specyfikacje Techniczne **D-05.03.05a** i **D-05.03.05b** opracowane zgodnie z wytycznymi WT-1 i WT-2 / 2010 na Specyfikacje opracowane zgodnie z wytycznymi technicznymi WT-1, WT-2 / 2014.

W załączeniu zmienione Specyfikacje Techniczne.

Powyższe wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Ryszard Hadryś